



Facebook



P.3 呢特惠貸款3170萬  
23人被捕

P.14 秦嶺高山蔬菜  
增供香港



■廣華手術室有大量儀器，需穩定的電力供應。

■醫管局成立調查專組調查電力故障問題。



## 急症室

重建啟用近一年的廣華醫院前晚（19日）7時發生嚴重電力故障，經緊急維修約50分鐘後恢復供電，部分手術室受影響，一宗手術需改到另一間供電正常的手術室進行，原定於昨晨的約23宗非緊急手術要改期。醫務衛生局局長盧寵茂強調，今次屬電力供應問題，並非醫療事故，已成立專組調查。工程界人士向本報透露，起因疑是醫院第三重以電池儲電的後備供電系統故障，維修人員檢查時發現有電路板燒毀，該系統由備用狀態轉至運行狀態亦出現問題。

記者昨午到廣華醫院視察，在9樓手術室及深切治療部，多名醫護人員拒絕評論事件，現場不時有維修電梯人員進行工程。一名在14樓腦神經科病房留院的病人向記者憶述，事發時被火警聲驚動，現場的警告燈亮起近一小時，但護士照常工作，電力亦維持正常，「起初以為係火警鐘誤鳴，睇新聞至知係電力故障。」

有受影響的病人家屬表示，「我家人要轉換手術室繼續手術。」他認為手術中途突然停電可大可小，希望政府跟進及徹查。

盧寵茂昨於立法會會議後回應事件，強調今次並非醫療事故，「醫院臨床操作的硬件配套及所有設備確實都非常重要，特別是手術室必須設有後備電力供應，確保手術室在運作途中不會因任何電力中斷而受到影響。我收到的消息是，當日廣華醫院的個別手術室有一段短時間發生電力故障，而後備電力供應，確保當時的手術未有受到影響。」他指醫院管理局、廣華醫院會調查事件，並成立調查專組了解手術室出現電力故障的原因。

廣華醫院發言人表示，承辦商昨日更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試。承辦商初步調查，在第三重電源

### 手術1轉房23改期 醫管局設專組調查

# 廣華停電50分鐘 燒電路板疑罪魁

中發現有控制組件出現故障，引致手術室的第三重電力系統運作受影響。一度暫停8間手術室運作，昨日有23宗非緊急手術需要改期，另有兩宗非緊急手術改用其他手術室進行，兩宗手術均已順利完成。

#### 醫院設三重供電 工程師：事故罕見

香港工程師學會屋宇裝備分部副主席李琨回應指，今次事故罕見，指醫院有三重供電系統，以確保不會斷電。第一重是市電，即是市內提供的電源，供應所有科室；第二重是發電機提供的電源，當市電出現問題時，就會啟動發電機電源。若以上兩種電源也發生故障，手術室是首要確保電力源源不斷的地方，加上手術室有很多重要醫學儀器，需要十分穩定的電壓，因此手術室會有第三種電源——蓄電池。

李琨解釋，手術室不間斷供電系統有很多精密電子部件，這些部件到一定使用期限就可能出問題。雖然廣華醫院是新建，但醫學儀器可能使用原有舊大樓的設

備，或由醫管局統一採購配備，「如果只是普通線路問題，那很快就能排查恢復供電，不會像今次要50分鐘才恢復。」

據悉，今次事故是第三重電力系統發生故障，維修人員檢查時發現有電路板燒毀。奇怪的是，第一、二重的電力系統當時維持正常供電，卻出現電路跳掣，引致火警系統啟動。

香港電業工程專業人員協會主席黃錦輝表示，供電系統於新大樓啟用不足一年後發生故障，不排除涉及後備供電的設備出現先天不足、或者有設計問題，導致電力系統負載過重、或者短路。



■廣華醫院剛完成重建不久。

廣華醫院於1911年成立，原有多座大樓分別建於上世紀六十及八十年代，但因使用率極高令損耗加快，醫管局遂於2016年6月展開重建工程，以配合社會未來的醫療需要。第一期的上層結構建築及相關工程於2019年5月展開，並於2022年12月完成；第二期的主要工程亦於去年7月展開。然而，該項耗資逾百億元的重建工程在發生今次停電事故前，新大樓早於去年4月投入服務後不久，重建工程被揭電線槽偷工減料，鍍層不符合標準。醫管局於去年11月公布調查結果，指已根據合約要求承建商採取一切可行的補救措施，若發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進調查。

無獨有偶，去年10月20日晚，廣華醫院骨科日間醫療中心一對自動門頂的關門機件脫落，事件中無病人或職員受傷。院方亦已要求自動門承辦商詳細調查事件成因及提交報告。

## 耗資逾百億重建 被揭電線槽不達標

■廣華醫院前晚二度停電。