



Facebook



P.2 高鐵港段載客  
去年增近17%

P.16 余詩曼四度封后  
黃宗澤首奪視帝



lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2026.1.5 | 星期一

## 逾270人冒寒疏散 街坊抬輪椅落21層樓逃生

# 消防喉轆唔識用 石硤尾火警奪命

石硤尾邨美如樓一單位昨晨發生火警釀成1死8傷，當中起火單位老夫婦住戶，夫亡妻傷，逾270名居民在消防協助或自行冒寒疏散落樓逃生，期間大廈走廊及梯間濃煙密布，有住戶幫忙合力把一名長者連人帶輪椅由21樓抬至地面。另有街坊拖來消防喉圖向火場射水灌救不果，事後經消防快速應變專隊即場檢驗，證實運作正常，懷疑居民操作有誤而「冇水出」，消防處呼籲市民學習正確使用消防喉轆。至於今次火警原因，包括是否涉及電力故障，仍有待調查。



■有傷者被送院。



視頻截圖 ■有長者需由旁人攙扶。

**起**火單位位於美如樓21樓。街坊指上址住有一對俱七旬的夫婦，相信是戶主的丈夫因行動不便，需用電動輪椅代步及由妻子照顧，平日早晚都見兩人出入。街坊續指，涉事單位並非「垃圾屋」，但有頗多木製傢俬，屋內亦有許多燈條，形容「整得幾靚」。據了解，不幸葬身火海是梁姓（73歲）男戶主，稍後將安排驗屍確定死因，其同住妻子亦在火警中吸入濃煙不適要送院留醫。

火警於昨晨約8時發生，單位窗口冒出大量濃煙，同層走廊亦迅速充斥濃煙，有街坊發現立即大叫走火警，亦有居民按動火警鐘逃生，有居民從後樓梯拖來消防喉圖向起火單位射水灌救，但喉管「冇水出」。未幾，大批消防接報趕抵登樓救火救人，至早上8時54分將火救熄，期間在涉事單位發現一具男屍，另協助大廈22名居民到安全地方，以及救出1名男子和7名女子，他們全部吸入濃煙不適需送院治理。另約250名居民恐重演大埔宏福苑火災慘劇，冒寒自行疏散到樓下，當中有人手抱貓狗等寵物。

署理助理消防區長葉錦江表示，消防人員接報後約4分鐘到場，由於當時走廊已濃煙密布，起火

單位內雜物較多，均增加搜救難度。火警中，消防處共調派13輛消防車、13輛救護車，出動91名消防及救護人員，動用一條喉及一隊煙帽隊進行灌救及搜救，而火場面積約5米乘4米。

### 未發現防煙門被楔開

對於有居民懷疑消防喉轆有問題，拖喉後未見水射出，以及大廈的防煙門被楔開等。葉錦江指出，在大埔宏福苑火災後，消防處已從內部調配人手成立快速應變專隊，當有火警發生時，會即時出動協助前線人員檢查大廈的消防裝置及設備的效能及工作狀態。現場美如樓持有有效的大廈消防裝置周年檢查證書，火警發生後，快速應變專隊測試消防裝置及設備，並無發現任何不妥，當中包括涉事的21樓。另外，2025年12月16日，房屋署替美如樓進行自願性火警鐘檢查，各樓層的警鐘運作正常。消防救援時，亦未發現防煙門被楔開。

居住起火單位樓上一層的鄭先生表示，最初以為是大廈測試火警鐘，直至家傭晾衫時見窗外有濃煙才確定發生火警。他跑往樓下查看時，見到兩名年輕人在拖喉企圖救火，但「消防喉冇水出」。他隨即返回樓上帶同坐輪椅的母親走火警。鄭先生事後又感激該兩名一度嘗試救火的年輕人，協助他和母親逃生，「幫手抬輪椅落樓下」。他坦言，當時非常緊張，直到離開21樓以下，才稍為鬆一口氣，幸最後他和母親均安然無恙。

資料來源：香港消防處

**使用消防喉轆四步驟**

- 第一步：破**  
打爛火警鐘擊玻璃或按動火警鐘擊。
- 第二步：轉**  
開啟來水掣（逆時針方向轉動）。
- 第三步：拉**  
打破喉嘴箱玻璃（如有），拉出膠喉管。
- 第四步：射**  
開啟喉嘴掣，然後射向火之底部。

**打爛火警鐘玻璃罩 水泵才會運行**

石硤尾邨昨晨有單位發生火警，有從事消防工程的街坊周先生憶述事發時不是聽到火警鐘響而走火警，而是聽到一名女子「嗆火燭」。他指大廈樓層的防煙門經常沒有關好，他曾為此多次投訴，但效用不大，又指出有從事拾荒的街坊為貪方便，「執了喇衫返嚟洗完，再喺後樓梯欄杆晾乾」，故此經常把樓層的防煙門楔開。至於火警發生時，有住客用消防喉轆試圖撲救但無水，他指出實情是必須打爛火警鐘的玻璃罩，水泵才會運行供水，相信街坊不熟悉運作而「冇水出」。

周先生又稱，火警時他一度開門查看情況，走廊已漆黑一片，伸手不見五指，由於濃煙不斷攻入其單位，因此連忙關門，用毛巾封門隙及報警求助。他形容當時情況緊急，「屋企黑晒，差啲要拉住老婆去窗口攀窗逃生」，但消防處反應迅速，報警後幾分鐘內已趕至登樓協助他們和寵物疏散。



■起火單位被熏黑。